

Каменск-Уральский городской округ
Свердловской области
**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение**
«Детский сад № 94»
(Детский сад № 94)
623400, Россия, Свердловская область,
Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д.30
тел: (3439) 31-43-76
E-mail: dou_94_ku@mail.ru

Начальнику
ОНД и ПР г. Каменска-Уральского,
Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области

Аверинскому В.В

08.08.2023 г. № 93

**О принятых мерах по
исполнению предписания**

Уважаемый Василий Валерьевич!

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» в лице заведующего Бревенниковой Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, по предписанию № 129/1/1 от 24.08.2021 г. с пересмотренным сроком исполнения до 24.08.2023 года сообщает, что в период с 24.08.2021 г. по сегодняшний день для устранения нарушений требований пожарной безопасности были проведены следующие мероприятия:

- обследование помещений детского сада и составление дефектных ведомостей для расчета объема работ по устранению выявленных нарушений;
- рассмотрение коммерческих предложений по закупу материалов и оборудования;
- составление смет;
- предоставление учредителю информации о выделении целевой дополнительной субсидии на финансовое обеспечение устранения нарушений требований пожарной безопасности по предписанию № 129/1/1 от 24.08.2021 г.;

- получено положительное решение о выделении благотворительных средств от УПКБ «ДЕТАЛЬ» на приобретение пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, пожарного рукава, ручного пожарного ствола, металлических пожарных шкафов в количестве 6 штук, оплату услуг по их установке на общую сумму 66 801 руб. Работы по демонтажу и установке пожарных шкафов запланированы на август-сентябрь 2023 г.;

- для обеспечения ширины эвакуационного выхода из помещений № 10, № 53 (моечная) по техническому паспорту № 194 от 01.03.1984 г. не менее 0,7 м в свету (группы № 4, 2) подана заявка на целевую субсидию депутату Думы Каменск-Уральского городского округа Мусихину А.А. (по которой принято положительное решение) на сумму 41 948 руб. 79 коп. Работы по расширению проемов запланированы на август-сентябрь 2023 г.

- демонтированы пластиковые сэндвич-панели у дверных проемов эвакуационных выходов групп № 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (фото прилагается).

- установлено ограждение с поручнями на наружной входной площадке из группы № 5, 1 этаж (фото прилагается).

На устранение пунктов 3 и 6 Предписания на сегодняшний день денежные средства не выделялись. По расчетам 2021 года, на устранение нарушений требуется сумма в размере 3 197 680 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Просим рассмотреть вопрос о **продлении срока** устранения нарушений по предписанию до декабря 2024 года.

Позднее
Стефанова А.В. 08.08.2023

Приложение:

- фото эвакуационных выходов групп № 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12.
- фото ограждения с поручнями на наружной входной площадке из группы № 5, 1 этаж.
- копия договора благотворительного пожертвования АО «УПКБ «Деталь» № 930/020706 от 20.07 2023 г.

Заведующий



И.С. Бревенникова