

Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского  
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного надзора)

**Предписание № 129/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад №94»

Заведующему Грудцевой Ирине Витальевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение решения зам. начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-  
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Старцевой А.В. Отдел надзорной  
деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области, № 129 от «09» августа 2021 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
« 11 » августа 2021г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., « 17 » августа 2021г. с 11 час. 15 мин. до 12  
час. 45 мин., « 19 » августа 2021г. с 13 час. 20 мин. до 17 час. 00 мин. «24» августа с 14 час. 00 мин  
до 17 час. 00 мин

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-  
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(-их) проверку,

Детский сад №94 по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Добролюбова, 30

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Детским садом №94 Грудцевой И.В., заместителем заведующего по  
АХР Барановой Е.И

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не организовал проведение проверки в части водоотдачи пожарного крана на 2 этаже размещенного в помещении №78 по техническому паспорту №194 от 01.03.1984г., не обес-	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50, акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 31.03.2021 года «Ка-	24.08.2022	

	печил укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода исправным пожарным рукавом, ручным пожарным стволом	менск – Уральское ГО ВДПО, испытано 5 ПК, в наличии 6 ПК))		
2	В здании детского сада пожарные шкафы изготовлены из горючего материала (дерева)	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6 ст. 107 п.4, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные» п. 5.13)	24.08.2022	
3	На путях эвакуации в общих коридорах, лестничных клетках отсутствует аварийное освещение	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6 ст. 53, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23);	24.08.2022	
4	Ширина эвакуационного выхода из помещений игровой 1 этажа в помещение буфетной (второй эвакуационный выход) в свету менее 0,7 м (типовой проект на детские ясли-сад на 280 человек май 1979г) (помещения №10, №53 (моечная) по техническому паспорту №194 от 01.03.1984г составляет группа гр. 4 - 0,56 м., гр. 2 – 0,6 м.,)	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 53, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5; п. 4.2.19, п. 4.1.5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23);	24.08.2022	
5	Не предоставлена техническая документация на строительные материалы используемые для покрытия стен, потолков (дверных проемов) у эвакуационных выходов на наружные открытые лестницы, выходы ведущие непосредственно наружу (сэндвич – панели пластиковые) (группы №1, №5, №6, №7, №10, №11, №12)	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 134 п.6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25);	24.08.2022	
6	Не обеспечена безопасная эвакуация людей по открытым	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст.	24.08.2022	



	наружным пожарным лестница со второго этажа детского сада, а именно ширина лестничного марша сверху 0,7 внизу 0,6 (всех пяти лестниц детского сада)	46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6, ст. 53, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23, СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли – сады. Нормы проектирования»);		
7	Отсутствует ограждение с поручнями на наружной входной площадке из группы №5 1 этаж	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6, ст. 53, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5)	24.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **августе 2022 г.**  
(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Якимова Ольга Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» августа 2021г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*[Signature]*  
(подпись)

*Заведующий Гусев И.В.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«24» август 2021г.